

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.00915
(номер сертификата соответствия)

ТР 0652466
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Предприятие ВГТ». Адрес: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2. ОГРН: 1025004915803. Телефон (495) 993-06-08, факс (495) 22-33-501.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Предприятие ВГТ». Адрес: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2. ОГРН: 1025004915803. Телефон (495) 993-06-08, факс (495) 22-33-501.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытия на основе красок акриловых водно-дисперсионных марок: ВД-АК-1180 и ВД-АК-2180 (расход при нанесении на негорючее основание не более 360 г/м²), выпускаемых по ТУ 2316-004-32998388-2011 с изм. 1. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). См. Приложение на бланке № ТР 0393152.

код ОК 005 (ОКП)
23 1600

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчеты об испытаниях: № 1349/РС от 10.08.2011 г., 1427/РС, 1428/РС от 05.09.2011 г. НИЛ ПБВ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) № РОСС RU.ИС51.К00055 от 20.12.2010 г. Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.08.2012 по 25.09.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 В.А. Литвинов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ37.В.00915

(обязательная сертификация)

ТР

0393152

(учетный номер бланка)

Покрытие на основе краски акриловой водно-дисперсионной марок ВД-АК-2180 (расход при нанесении не более 360 г/м²). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

Покрытие на основе краски акриловой водно-дисперсионной марок ВД-АК-1180 (расход при нанесении не более 360 г/м²). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов