

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.00825
(номер сертификата соответствия)

ТР 0652374
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Предприятие ВГТ». Адрес: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2. ОГРН: 1025004915803. Телефон (495) 993-06-08, факс (495) 223-35-01.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Предприятие ВГТ». Адрес: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2. ОГРН: 1025004915803. Телефон (495) 993-06-08, факс (495) 223-35-01.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г, МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытия на основе штукатурок фактурных водно-дисперсионных марок: штукатурка цветная, фактурная, роулдерная, венецианская, структурная, декоративная «Латекс-пластик», фактурная «Морской бриз», фактурная «Мягкий шелк», выпускаемых по ТУ 2316-009-32998388-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
23 1690

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). См. Приложение на бланке № ТР 0393120.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчеты об испытаниях: № 1924/РС, № 1925/РС от 11.05.2012 г., № 1926/РС, № 1927/РС от 14.05.2012 г. НИЛ ПБВ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) № РОСС RU.ИЭСР.К00055 от 20.12.2010 г. Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таге), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.05.2012 по 29.05.2017



Руководитель
заместитель руководителя)
органа по сертификации

В.Ю. Шитиков

эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ37.В.00825

(обязательная сертификация)

ТР 0393120

(учетный номер блока)

Покрытия на основе штукатурок фактурных водно-дисперсионных марок: штукатурка шпательная, фактурная, роллерная, структурная (расход не более 3,0 кг/м²) - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1);

Покрытия на основе штукатурок фактурных водно-дисперсионных марок: штукатурка венецианская (расход не более 0,4 кг/м²), декоративная «Латекс-пластик» (расход не более 1,0 кг/м²) - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1);

Покрытия на основе штукатурок фактурных водно-дисперсионных марок: штукатурка фактурная «Морской бриз», фактурная «Мокрый шелк» (расход не более 0,3 кг/м²) - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3+), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

ПОДПИСЬ, ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ, ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ


В.Ю. Шитиков


В.А. Литвинов