

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-SI.ПБ57.В.03095  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0659957  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Альянс "Супернова" (ООО "Альянс "Супернова").  
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 111402, Россия, г. Москва, ул. Кетчерская, д. 13.  
aliants@belinka.ru. ОГРН: 1027739682662. Телефон 84957877286, факс 84957877287, адрес электронной почты

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Фирма «Belinka Belles, d.o.o.».  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: Ljubljana, Zasavska cesta 95, 1231 Ljubljana - Сrnuce, Словения.  
Телефон +38615886299, факс +38615886303.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС ООО "ПожСтандарт", 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 302. Телефон 84997306981; 84959891249. факс 84956415190. адрес электронной  
выдавшего сертификат соответствия) почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО  
АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Покртия лакокрасочные на водно-дисперсионной основе, марок: Belinka для кухонь и ванных  
(информация об объекте сертификации, комнат плотностью от 1,61 до 1,65 г/см<sup>3</sup>, Belinka интерьерная моющаяся для внутренних стен на  
позволяющая идентифицировать объект) базе: В1 плотностью от 1,54 до 1,59 г/см<sup>3</sup>, В3 плотностью от 1,32 до 1,37 г/см<sup>3</sup>, Belinka ослепительно  
белая для внутренних стен плотностью от 1,45 до 1,50 г/см<sup>3</sup>, краска на  
латексной основе марки Belinka latex для внутренних стен и потолков на базе: В1 плотностью от  
1,42 до 1,47 г/см<sup>3</sup>, В3 плотностью от 1,38 до 1,43 г/см<sup>3</sup>, в том числе применяемые для отделки путей  
эвакуации, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
23 1600

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях  
(наименование технического регламента (технических пожарной безопасности (Федеральный закон от  
регламентов), на соответствие требованиям которого 22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. от 13.07.2015 года N  
которых) проводилась сертификация) 234-ФЗ), глава 18., статья 80., п. 1, глава 19.,  
статья 81., п. 1., глава 30., статья 134.,  
глава 33., статья 149., Приложение, таблицы 3, 27. Согласно приложению на 1 листе (бланк  
ТР № 0506264). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
3209 10 000 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протоколы сертификационных испытаний № ПИПБ0163/05-2016 от 10.05.2016  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ г., № ПИПБ0164/05-2016 от 10.05.2016 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. №  
ТРПБ.RU.ИН37 от 17.11.2015, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 142211, Московская  
область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя  
(документы, представленные заявителем в орган по требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС  
сертификации в качестве доказательств соответствия SI.OC04.СМК.00557 от 14.03.2016 г. до 14.03.2019 г., выдан ОС ООО  
продукции требованиям технического регламента «Евротест», рег. № СДС-СМ.RU.3791.OC04.  
(технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 18.05.2016 по 17.05.2019



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

*Р.Т. Шигабдинова*  
Р.Т. Шигабдинова

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

*Л.В. Козийчук*  
Л.В. Козийчук



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-SI.ПБ57.В.03095

(обязательная сертификация)

ТР 0506264

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г1 слабогорючие по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения – Т2 умеренноопасные по ФЗ 123 ст. 13.




Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

  
Р.Т. Шигабдинова

Л.В. Козийчук