



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ.ВУ.ОС002/2.Н.01116

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Амфиболин-Верке - Руссланд»  
 (ООО «ДАВ - Руссланд»)  
 Адрес: 125493, РОССИЯ, город Москва, улица Авангардная, дом 3.  
 ОГРН: 1027700588904. Телефон: +74956600849, факс: +74956455799, e-mail: daw@daw-se.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Иностранное производственно-торговое унитарное предприятие «ДИСКОМ»  
 Адрес: БЕЛАРУСЬ, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В, АПК в районе  
 Аэропорта «Брест» ВУ-224004.  
 Телефон: +375162559629, факс: +375162559718

**ОРГАН ПО**

**СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»,  
 ОГРН: 1117746604502, 125319, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33 Б, тел. +7(495)481-33-40.  
 Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.002/2 действительно до 03.08.2018 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,  
 ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Краски водно-дисперсионные для наружных работ  
 торговой марки «Caparol», марок: Caparol Muresko-plus,  
 Caparol AcrylFassadenfarbe, Caparol AcrylFassadenfarbe Si,  
 Caparol Syllitol-plus плотностью от 1,47 до 1,58 г/см<sup>3</sup>,  
 расходом 320 мл/м<sup>2</sup>, выпускаемые по технической  
 документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД-2)  
 20.30.11.120  
 код ТН ВЭД ЕАЭС  
 3209

**СООТВЕТСТВУЕТ  
 ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2; ГОСТ 30402-96; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк №002592).

**ПРОВЕДЕННЫЕ  
 ИССЛЕДОВАНИЯ  
 (ИСПЫТАНИЯ)  
 И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-003/06-2018 от 01.06.2018 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/2 до 03.08.2018 г. Акт анализа состояния производства № 06-14АПБ/03-2018 от 23.03.2018 г., проведенного ОС ООО «Пожарная Сертификационная Компания», Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.002/2 действительно до 03.08.2018 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
 ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 04.07.2018 по 14.06.2023



Руководитель  
 (Заместитель руководителя  
 органа по сертификации)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

Е.Н. Горбачев

Эксперт (эксперты)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

Е.А. Медведева

002591



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.ВУ.ОС002/2.Н.01116

### Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Краски водно-дисперсионные для наружных работ торговой марки «Caparol», марки Caparol Muresko-plus, Caparol AcrylFassadenfarbe, Caparol AcrylFassadenfarbe Si, Caparol Sylitol-plus:		
ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Слабогорючие (Г1) по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Трудновоспламеняемые (В1) по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Малоопасные (Т1) по СНиП 21-01-97.



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
М.П.  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.Н. Горбачев

Е.А. Медведева

002592